160021113332

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0199

检 验 报 告

No:20242003150115001 22

样品名称：竹木纤维板

委托单位：沈阳康亿环保科技有限公司

检验类别：委托检验

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（辽宁）

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（辽宁）

检　验　报　告

No:20242003150115001 22　　共4页 第1页

委托单位*	沈阳康亿环保科技有限公司		
检验类别	委托检验	样品编号	240XF500122
样品名称*	竹木纤维板		
标示生产单位*	****		
规格型号*	300×2800（mm）	样品等级*	燃烧性能B_1级
样品数量	8片	批号/生产日期*	2024/05/01
送 样 人*	康尔润	样品状态	样品完好符合检验要求
送样日期	2024/05/17	检验期间	2024/05/17~2024/06/01
检验依据	GB 8624-2012		
检验项目	燃烧增长速率指数等共5项		
检验结论	依据GB 8624-2012标准检验，该样品燃烧性能符合B_1级要求。 （检验检测专用章） 签发日期：2024年06月01日		
备　注	****		

批准：　　审核：　　编制：

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（辽宁）

检　验　报　告

No:20242003150115001222　　共4页 第2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧增长速率指数 FIGRA0.4MJ	W/s	≤250	226	合格
2	600s总放热量 THR600s	MJ	≤15	8	合格
3	火焰横向蔓延是否到达试样长翼边缘	****	未到达试样长翼边缘	未到达试样长翼边缘	合格
4	60s内焰尖高度 Fs	mm	≤150	＜150	合格
5	60s内是否有燃烧滴落物引燃滤纸现象	****	60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	合格

********** 以下空白 **********

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（辽宁）

检　验　报　告

样品照片

试件描述：****



声 明

1.报告无“检验检测专用章”无效，无骑缝章无效。

2.报告无编制/主检、审核、批准人签字无效。

3.报告一律打印，涂改无效。

4.委托方如对检验结果和报告有异议，应于收到检验报告之日起十五日内向本机构提出书面异议申请，逾期不予受理。

5.委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

6.本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

7.未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

8.检验报告中注“*”项内容均由委托方提供,本机构不负责确认。

通信地址：辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路61号

实验室地址:沈阳市皇姑区崇山东路61号/沈阳市经济技术开发区沈西三东路2甲3号

邮编：110032

业务电话：024-86620952；024-86618871

传真：024-86621453

电子邮箱：lnszly_sy@126.com

网址：www.liecc.com.cn