CMA
2012060187K

检 验 报 告

TEST REPORT

NO.ZII-2024-017

工程/产品名称
Name of Engineering/Product 外墙外保温聚合物砂浆

受检单位
Client 沈阳康亿环保科技有限公司

检验类别
Test Category 委托检验

辽宁省工程质量检测中心
Liaoning Provincial Engineering Quality Testing Center

辽宁省工程质量检测中心（LEQTC）

检 验 报 告 （TEST REPORT）

编号（NO. ZH-2024-017）

样品名称（Sample Name） 外墙外保温聚合物砂浆	采（送）检编号[Sampling(delivery)No.] 017
生产厂家（Manufacturer） 沈阳康亿环保科技有限公司	受检单位（Inspected body） 沈阳康亿环保科技有限公司
监理单位（Sampling unit） ******	使用部位（Anchor Position） 外墙
工程名称（Name of Engineering） ******	建设单位（construction unit） ******
样品商标（Trade Mark of Sample） 聚隆牌	来样方式（Sampling Method） 送样
抽样日期（Sample Date） ******	抽样地点（Sample Place） ******
送样人（Sample by） 康亿	抽样基数（Sample Cardinal number） ******
样品编号/批号[Serial/Batch No.of Sample] ******	样品数量（Sample Quantity） 15kg
样品规格（Sample Specification） ******	样品状态/包装（Condition/Package of Sample 完好/有包装
检测日期（Test Date） 2024/03/11～2024/03/15	收样日期（Reception Date） 2024/03/11
检测依据（Test Method） JC/T992－2006《墙体保温用膨胀聚苯乙烯胶粘剂》、JC/T993－2009《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》	检验项目（Test Items） 拉伸粘结强度等 6 项

检测结论（Test Conclusion）

所检项目试验结果符合标准 JC/T992－2006《墙体保温用膨胀聚苯乙烯胶粘剂》、JC/T993－2006《外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆》中的性能指标要求。

检验专用章
Issued by (Stamp)
2024年03月16日

复印报告未重盖红色“检验专用章”无效
No copy of this report is valid without riginal special red stamp of testing body

附注（Remarks）:
1. 检测环境条件（Enviornmental condition during testing）：**℃ **RH
2. 检测结果的不确定度（必要时填写）[Uncertatnity of the test result(where applicable)]
3. 偏离标准方法的例外情况（必要时填写）[Deviations from statndard test method(where applicable)]

检验者：
Tested by

复核者：
Checked by

批准：
Approved by

辽宁省工程质量检测中心（LEQTC）

检 验 报 告 （TEST REPORT）（数据页）

编号（NO. ZH-2024-017）

检测结果（Test result）

序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项评定
1	I	拉伸粘结强度/MPa（与水泥砂浆）	原强度	≥0.60	1.02	合格
			耐水	≥0.40	0.60	合格
			耐冻融	≥0.40	0.58	合格
2		拉伸粘结强度/MPa（与聚苯板）	原强度	≥0.10	0.13	合格
			耐水	≥0.10	0.12	合格
			耐冻融	≥0.10	0.12	合格
3		可操作时间/h		1.5～4.0	2.5	合格
4	II	拉伸粘结强度/MPa	原强度	≥0.10	0.13	合格
			耐水	≥0.10	0.12	合格
			耐冻融	≥0.10	0.11	合格
5		压折比	抗压强度/抗折强度（水泥基）	≤3.0	2.9	合格
6		可操作时间/h		1.5～4.0	3.0	合格

注：（1）I 为粘结剂、II 为抹面胶结剂；

（2）与聚苯板（ρ_0=18.0kg/m^3）的拉伸粘结强度破坏界面在膨胀聚苯板上。

以下空白

检测中心 印章

检验者：
Tested by

复核者：
Checked by