ETICS polymer mortar · I bonding adhesive

外保温聚合物砂浆·I粘结剂

Source: ZH-2024-017 | 2024-03-16

Basis: JC/T 992-2006

Report group I: external insulation bonding adhesive. EPS density: 18.0 kg/m³; failure occurred within the EPS board.

报告I组，外墙外保温用粘结剂。聚苯板密度18.0 kg/m³，破坏界面位于EPS板。

Property / 检测项目	Unit	Source criterion	Recorded result
Bond to cement mortar · original 与水泥砂浆粘结·原强度	MPa	≥0.60	1.02
Bond to cement mortar · water resistance 与水泥砂浆粘结·耐水	MPa	≥0.40	0.60
Bond to cement mortar · freeze–thaw 与水泥砂浆粘结·耐冻融	MPa	≥0.40	0.58
Bond to EPS board · original 与聚苯板粘结·原强度	MPa	≥0.10	0.13
Bond to EPS board · water resistance 与聚苯板粘结·耐水	MPa	≥0.10	0.12
Bond to EPS board · freeze–thaw 与聚苯板粘结·耐冻融	MPa	≥0.10	0.12
Working time 可操作时间	h	1.5–4.0	2.5

Read the complete original source alongside this transcription. Results apply to the submitted specimen; archive dates and standard editions are retained. This sheet is not a new laboratory certificate.