ETICS polymer mortar · II basecoat mortar

外保温聚合物砂浆·II抹面胶浆

Source: ZH-2024-017 | 2024-03-16

Basis: JC/T 993-2009

Report group II: basecoat mortar for external insulation systems, not all crack-resistant mortars.

报告II组，为外保温系统抹面胶浆，不代表全部抗裂砂浆。

Property / 检测项目	Unit	Source criterion	Recorded result
Tensile bond strength · original 拉伸粘结强度·原强度	MPa	≥0.10	0.13
Tensile bond strength · water resistance 拉伸粘结强度·耐水	MPa	≥0.10	0.12
Tensile bond strength · freeze–thaw 拉伸粘结强度·耐冻融	MPa	≥0.10	0.11
Compressive-to-flexural strength ratio 压折比		≤3.0	2.9
Working time 可操作时间	h	1.5–4.0	3.0

Read the complete original source alongside this transcription. Results apply to the submitted specimen; archive dates and standard editions are retained. This sheet is not a new laboratory certificate.