2024-001937

CMA
2015000596M

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 测 报 告

TEST REPORT

BETC-HJ-2024-D-00259

样品名称：内墙封闭底漆

委托单位：沈阳康亿环保科技有限公司

检测类别：委托检验

国家化学建筑材料测试中心（建工测试部）

CHINA NATIONAL CENTER FOR TEST OF CHEMICAL BUILDING MATERIALS

地址：北京市北三环东路30号　　电话：010-64517755　　邮编：100013

国家化学建筑材料测试中心（建工测试部）

检测报告

委托编号(Commission No.):2024-001937

报告编号(No. of Report)：BETC-HJ-2024-D-00259　　

样品名称	内墙封闭底漆	样品编号	HJ-2024-D-00259
委托单位	沈阳康亿环保科技有限公司	规 格	------
		商 标	聚隆
生产单位	沈阳康亿环保科技有限公司	检测类别	委托检验
抽样单位	------	样品数量	1组
抽样地点	------	抽样日期	------
抽样基数	------	到样日期	2024-04-06
样品批号	------	送(抽)样人	康尔灵
检测项目	游离甲醛，4种苯系物总和，挥发性有机化合物（VOC），可溶性重金属		
检测依据	GB 18582-2008《室内装饰装修材料　内墙涂料中有害物质限量》		
判定依据	GB 18582-2008《室内装饰装修材料　内墙涂料中有害物质限量》		
检测结论	经检测该样品达到了GB 18582-2008《室内装饰装修材料　内墙涂料中有害物质限量》水性墙面涂料的技术指标要求。 (本页以下无正文) (检测测试专用章) 签发日期：2024-05-27		
仪 器	紫外可见分光光度计；气相色谱仪；原子吸收分光光度计；卡尔.菲休水份滴定仪		
备 注	------		

批准：　　审核：　　主检：

地址：北京市北三环东路 30 号　　电话/传真：(010)64517755　　邮编：100013

国家化学建筑材料测试中心(建工测试部)

检　测　报　告

委托编号:2024-001937

报告编号:BETC-HJ-2024-D-00259

样品名称	内墙封闭底漆		报告日期	2024.05.27
序号	检测项目		技术指标（水性墙面涂料）	检测结果	单项评定
1	挥发性有机化合物，g/L		≤120	13	合　格
2	苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，mg/kg		≤300	未检出	合　格
3	游离甲醛，mg/kg		≤100	12	合　格
4	可溶性重金属，mg/kg	铅（Pb）	≤90	未检出	合　格
		镉（Cd）	≤75	未检出	合　格
		铬（Cr）	≤60	未检出	合　格
		汞（Hg）	≤60	未检出	合　格
备　注	1. 水性墙面涂料 VOC 测试方法检出限：2 g/L。 2. 测试方法检出限 4 种苯系物总和：50 mg/kg。 3. 游离甲醛测试方法检出限：5 mg/kg。 4. 可溶性重金属的仪器检出限：铅：2.97mg/kg；镉：0.13mg/kg；铬：0.77mg/kg；汞：0.05mg/kg。 5. “未检出”表示检测结果小于检出限。				